

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA ROATA DE JOS
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 17 / 09.03.2018

privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unei suprafete de teren ce apartine domeniului public al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, catre S.C. E-Distributie Muntenia S.A., în vederea realizării lucrării „Modernizare L.E.A. 20 KV POTLOGI – U.O. BOLINTIN”

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, analizând:

- Expunerea de motive nr. 93/1843/05.02.2018, a primarului comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu;
- Raportul de specialitate nr. 11276/05.03.2018, întocmit de referent grad profesional Dascalu Stefania din cadrul Compartimentul Amenajarea Teritoriului Disciplina in constructii, Cadastru si Protectia Mediului si consilier grad profesional superior Moise Alina Adriana din Compartimentul Investitii Achizitii si Integrare Europeana;
- Solicitarea nr. 8660/08.01.2018, inaintata de S.C. E-Distributie Muntenia S.A. privind aprobarea ocuparii temporare a unei suprafete de teren de 4150 mp., ce apartine domeniului public al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, în vederea realizării lucrării „Modernizare L.E.A. 20 KV POTLOGI – U.O. BOLINTIN” si memoriul justificativ – lucrarea 913/51489;
- Certificatul de urbanism nr. 37/06.03.2018 eliberat de Primăria Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu in scopul realizării lucrării „Modernizare L.E.A. 20 KV POTLOGI –U.O. BOLINTIN”;
- Prevederile Legii 50/1991, privind autorizarea exectarii lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 7, alin. (13) din Legea 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 63, alin. (1), lit. “d” si alin. (5), lit. “d”, art. 36, alin. (2), lit. “c” si alin. (5), lit. “a”, coroborate cu prevederile art. 119, 120 si 124 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Avizele comisiilor de specialitate numerele: 105/1855/08.03.2018, 106/1856/08.03.2018 si 107/1857/08.03.2018;
- Prevederile Legii 213/1998, privind regimul juridic al proprietatii publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul 45, alin. (3), Legea 215/2001 administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aproba **Proiectul de Hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unei suprafete de teren ce apartine domeniului public al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, catre S.C. E-Distributie Muntenia S.A., în vederea realizării lucrării „Modernizare L.E.A. 20 KV POTLOGI –U.O. BOLINTIN”**si adopta urmatoarea

HOTARARE

Art. 1. Se aprobă atribuirea in folosinta gratuita, respectiv ocuparea temporara cu titlu gratuit a terenului în suprafata de 4200 mp. teren ce apartine domeniului public al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, catre S.C. E-Distributie Muntenia S.A., în vederea realizării lucrării „Modernizare L.E.A. 20 KV POTLOGI –U.O. BOLINTIN”, potrivit Memoriului tehnic justificativ întocmit de catre S.C. E-Distributie Muntenia S.A. si a Planului de incadrare in zona.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Giurgiu, Primarului comunei Rota de Jos, Județul Giurgiu, Compartimentului Disciplina în Construcții, Amenajarea Teritoriului Cadstru și Protecția Mediului, Compartimentului Registrul Agricol, administratorului public al comunei și S.C. E-Distributie Muntenia S.A., Unitatea Operativă MT/JT Bolintin și se aduce la cunoștință publică prin grija Compartimentului Relații cu publicul și RECL.

Presedinte de sedinta
Voicu Ion



Secretar u.a.t.
Alexandrescu Camelia Constanta

JUDETUL GIURGIU
COMUNA ROATA DE JOS
H.C.L. nr. 17 / 09.03.2018

MEMORIU JUSTIFICATIV

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului: „Modernizare LEA 20 kV Potlogi-UO Bolintin”.

1.2. Amplasamentul obiectivului: in localitatea Cartojani, com. Roata de Jos, in intravilanul si extravilanul localitatii.

1.3. Beneficiarul lucrarii: SC E-Distributie Muntenia SA.

1.4. Elaboratorul proiectului: E-Distributie Muntenia - Serviciul Managementul si Controlul Lucrarilor de MT-JT Muntenia.

1.5. Date contact proiectant: Gabriel Firloiu; tel. 074.051.9025;
email: gabrieldaniel.firloiu@e-distributie.com

1.6. Necesitatea lucrării :

Tronsonul din LEA 20 kV Potlogi cuprins intre separatoarele telecomandate 1566 si 1353 este echipat cu stalpi de tip vibrat cu durata de viata depasita ,conductor rupt si innadit;traseul liniei electrice aeriene este la distanta considerabila fata de caile de circulatie, prin terenuri arabile la care accesul este dificil in conditii meteo deosebite.

Datorita starii tehnice necorespunzatoare apar multe incidente, care duc la intreruperea in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor.

Din aceste considerente se impune reconfigurarea liniei electrice pe un alt traseu.

2. DATE SPECIFICE OBIECTIVULUI

2.1. Lucrari necesare

A. Montare cabluri electrice 20 kV in subteran

Din zona intersectiei str. Bucuresti cu un drum de exploatare din loc. Cartojani, pe drumurile publice din intravilanul si extravilanul localitatii, se va realiza o linie electrica subterana noua 20 kV . Se va folosi cablu de medie tensiune, tip 3x(1x185 mmp) XLPE.

Cablurile se vor poza pe domeniul public, pe marginea drumurilor, la adancimea minima de 0,8, in pamant, pe pat de nisip si vor fi protejate pe tot traseul, in tub pliabil de PVC.

Canalizarea electrica se va executa in urmatoarea ordine: executia sapaturii pe tronsoane; montarea tuburilor; montarea cablurilor noi, executia mansoanelor si a cutiilor terminale; refacerea terenului la starea initiala.

Traseul proiectat de cabluri subterane se va marca la fiecare o 100 m, prin borne de marcare la suprafata.

La pozarea cablurilor subterane se vor respecta prevederile normativului - NTE 007/08/00- Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice, privind conditiile de coexistenta a retelelor electrice si celelalte instalatii existente in zona.

Traseele de cablu vor avea in vedere respectarea distantelor normate fata de instalatiile din zona.

Distantele fata de instalatiile edilitare, in conformitate cu NTE 007/08/00 sunt:

- in plan orizontal
 - 0,5 m fata de apa si canal
 - 1,5 m fata de termoficare
 - 1,0 m fata de fluide combustibile
 - 0,6 m fata de gaze, iar pentru cablurile montate in tuburi 1,5-2m

functie de presiunea gazului.

- in plan vertical
 - 0,25 m fata de apa si canalizare
 - 0,5 m fata de termoficare
 - 0,2 m fata de termoficare cu apa fierbinte

- 0,25 m față de gaze.

Lungimea traseului liniei electrice subterane 20 kV proiectate este 4,15 km.

Suprafata de teren ocupata temporar: 4150 mp.

B. Demontare linie electrica aeriana 20 kV

Dupa realizarea si punerea in functiune a instalatiilor prezentate mai sus se va demonta linia electrica aeriana existenta cu recuperarea materialelor rezultate .

Lungimea traseului liniei electrice aeriene demontate este 3,35 km.

Instalatiile proiectate vor intra in patrimoniul S.C. E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.

Proiectant
Gabriel Firloiu

